



Dunaalmás Község Polgármesterétől
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Tel.: 34/450-012, Fax: 34/450-015
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu

Szám: DA/70-64/2025

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 24-i rendes ülésére

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása a 2026-2035. közötti időszakra

Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

Készítette: Pauerné Csaba Judit kirendeltség-vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉDV Zrt. megküldte Önkormányzatunk részére a 2026-2035. időszakra Dunaalmás és Neszmély közigazgatási területére vonatkozó vízi közmű szolgáltatásáról szóló gördülő fejlesztési tervét.

A terv tételesen tartalmazza a fejleszteni kívánt területeket, a szükséges munkafolyamat leírását, bemutatását.

Szennyvíz csatorna :

„1. A Fényes utcában lévő lakóingatlanok közműves szennyvíz elvezetése nem megoldott. Jelenleg a szennyvíz emésztőgödrökben gyűlik.

Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a lakosságszám várhatóan emelkedik ezért az utcai gerincvezeték és a telkek bekötőcsatornájának kiépítése szükséges. Az I. ütemben 2025-ben elkészült kiviteli terv és létesítési engedély birtokában az I. ütemben épült csatorna építésének folytatása terv szerint történő megépítése. 152 m DN200 gravitációs PVC csatorna beton és műanyag tisztítóaknával és 16db DN 160 PVC bekötés elkészítése. A tisztítóaknákon a forgalom terhelésének megfelelő fedlap (csuklós szerkezetű nem megengedett). A bekötőcsatornákat a gerincvezetéken készített tisztítóaknába kell kötni (közvetlen gerincvezeték csatlakozás nem megengedett). Elkészült csatorna víztartási próbája, kamerás vizsgálata. Megvalósulási dokumentáció készítése (bemérési helyszínrajz, anyagok műbizonylatai, minősítő okiratok).”

„2. A Diófa utcában lévő lakóingatlanok közműves szennyvíz elvezetése nem megoldott. Jelenleg a szennyvíz emésztőgödrökben gyűlik.

Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a lakosságszám várhatóan emelkedik ezért az utcai gerincvezeték és a telkek bekötőcsatornájának kiépítése szükséges. Műszaki terv és az építési engedély kiadását követően a csatorna terv szerint történő megépítése. Összesen 350 m DN200 gravitációs PVC csatorna beton és műanyag tisztítóaknával 32 db DN125 bekötéssel. A tisztítóaknákon a forgalom terhelésének megfelelő fedlap (csuklós szerkezetű nem megengedett) A bekötőcsatornákat a gerincvezetéken készített tisztítóaknába kell kötni (közvetlen gerincvezeték csatlakozás nem megengedett). Elkészült csatorna víztartási próbája, kamerás vizsgálata. Megvalósulási dokumentáció készítése (bemérési helyszínrajz, anyagok műbizonylatai, minősítő okiratok).”

IVÓVÍZ:

Az ivóvíz rendszer állapotát tekintve a beruházási tervlapon nem szerepel tétel, mivel a meglévő rendszer karbantartása és felújítása is bőven meghaladja a használati díjból kialakuló gördülő fejlesztési tervben szereplő pénztartalékot.

Felújítást tekintve 2026. évben a II. kút és nyomásfokozó gépházfelújítása és a tűzoltó vízforrás felújítása szerepel.

A 2027-35 évet érintő tervezésben szerepel az 50 m³ és a 250 m³ es víztartály felújítása, a Szőlősor – Tatai út vízvezeték felújítása 1 400 fm hosszban, melyek a főbb tételek.

Az ÉDV Zrt. által kért nyilatkozatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztés mellékletében további két táblázat is található, melyek az érintett időszakra tervezett fejlesztéseket tartalmazzák forrásmegjelöléssel, költséggel együtt. (2-3. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról szíveskedjen döntést hozni

Dunaalmás, 2025. szeptember 19.


Makay Tibor
polgármester

Pauerné Csaba Judit sk.
kirendeltség vezető



Határozati javaslat:

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

..../2025.(IX.24.) határozata

az Északdunántúli Vízmű Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 2026-2035. közötti időszakra történő elfogadásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. A DA/70-64/2025. előterjesztés 2-3. mellékletében szereplő gördülő fejlesztési terv 2026-2035. közötti időszakra készült felújítási, pótlási, valamint beruházási tervrészeket az érintett időszakokra elfogadja.
2. Meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t a jóváhagyási eljárásban történő képviselőre, és a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
3. A Gördülő Fejlesztési Terv hivatal általi jóváhagyását követően hozzájárul a 2024. évben a bérleti díj terhére történő munkálatok elvégzéséhez azzal a megkötéssel, hogy azok megkezdése előtt egyeztet, pontosít a polgármesterrel.
4. Felhatalmazza Makay Tibor polgármestert az ivóvíz-szennyvíz-víziközmű rendszert érintő, a DA/70-64/2025. előterjesztés 1. mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására.

Határidő: nyilatkozat megküldésére: azonnal

Felelős: Makay Tibor polgármester